

Pamatojoties uz Igaunijas Ekonomikas un sakaru ministrijas 26.07.2013. noteikumu Nr. 49 „Būvmateriālu un būvizstrādājumu atbilstības atzīšanas nosacījumi un kārtība” 3. punktu, ir noteikts, ka būvizstrādājums

**Ugunsizturīgās putas *PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1*,
Ugunsizturīgās putas *PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1*,
kuras tirgū izplata**

Penosil Eesti OÜ (SIA),
Suur-Paala 6, 13619 Tallina, IGAUNIJA,

un kuras ražotas rūpnīcā

Krimelte OÜ (SIA)
Suur-Paala 10, 13619 Tallina, IGAUNIJA,

no ražotāja puses tiek pakļautas rūpnīcas ražošanas kontrolei un turpmākai no rūpnīcas paņemto paraugu pārbaudei atbilstoši paredzētajam pārbaudes plānam, un *Inspecta Estonia OÜ (SIA)* ir veikuši tipveida pārbaudi, rūpnīcas un ražošanas procesa kontroles sākotnējo pārbaudi un nepārtraukti uzrauga, novērtē un apstiprina ražošanas procesa kontroli.

Šis sertifikāts apliecina, ka ir tikuši piemēroti visi *SIA Inspecta Estonia* lineāro savienojumu blīvējumu instrukcijā

QMW-826-17

uz ekspluatācijas raksturlielumiem attiecināmie noteikumi un ka izstrādājums atbilst visiem noteiktajiem norādījumiem.

Šis sertifikāts tiek pirmoreiz piešķirts **09.09.2016.** un ir spēkā līdz **08.09.2021.**, kamēr vien netiek būtiski izmainīti attiecīgajā instrukcijā noteiktie nosacījumi attiecībā uz rūpnīcas ražošanas apstākļiem vai pašu iekšējo ražošanas kontroli. Sertifikāta spēkā esamību var pārbaudīt internetā www.inspecta.com/et. Informācija par klasifikāciju un tiešā pielietojuma jomu iekļauta 1. Pielikumā.

Tallinā, 09.09.2016.

/Paraksts/

Germans Vimbs (*German Vimb*)
Atbilstības novērtējuma nodaļas vadītājs

/Apaļais zīmogs: *SIA INSPECTA ESTONIA · IGAUNIJAS REPUBLIKA*/

SIA Inspecta Estonia

Teaduspargi 8, 12618 Tallina, Igaunija
Tālr. +372 659 9470, fakss: +372 659 9479
estonia@inspecta.com

Uzņēmumu grupas galvenā mītne: *Inspecta Group Oy*, Helsinki, Somija

UZTICAMĪBA UN KVALITĀTE www.inspecta.com

Izstrādājums: Ugunsizturīgās putas *PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1*;

Ugunsizturīgās putas *PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1*.

Sīkāka informācija par izstrādājuma aprakstu atrodama *Krimelte OÜ* (SIA) tehniskajā specifikācijā *TTK-V01v3*.

Lineāro savienojumu blīvējuma novietojuma nosacījumi

Lineārā savienojuma dziļums / lineārā savienojuma blīvējuma dziļums	Lineārā savienojuma platums / lineārā savienojuma blīvējuma platums	Ugunsizturības klase
100/100	40/40	EI 45 - V - X - W 00 to 40
100/100	30/30	
100/100	20/20	
100/100	10/10	EI 60 - V - X - W 00 to 20
200/100	40/40	EI 120 - V - X - W 00 to 40
200/200	30/30	
200/200	20/20	
200/200	10/10	EI 180 - V - X - W 00 to 10

Izstrādājuma klasifikācija

Ugunsizturīgo putu *PENOSIL Premium Fire Rated Gunfoam B1* un ugunsizturīgo putu *PENOSIL Premium Fire Rated Foam B1* klasifikācija atbilstoši *EN 13501-2:2007+A1:2009*, atkarībā no lineārā savienojuma izmēriem un savienojuma blīvējuma novietojuma ir:

(EI 45 - EI 180) – V – X - W 00 to 40.

Pielietojuma jomas

Šī klasifikācija ir spēkā šādam galīgajam pielietojumam:

1. Atļauts izmantot vertikālā lineārā savienojumā uz vertikālas sienas.
2. Atļauts izmantot autoklavētā gāzbetona, betona, guļbūvju un mūra atdalošajos elementos, kuru platums ir ≥ 100 mm un blīvums – ≥ 550 kg/m³.
3. Pieļaujams savienojuma samazinājums (sarakums).
4. Lineārajam savienojumam jābūt papildītam atbilstoši augstāk redzamajai tabulai.
5. Pieļaujama $\pm 7,5\%$ kustības nobīde (*movement capability*).

Markējums

Izstrādājumam jābūt marķētam. Marķējumā jānorāda:

- ugunsizturības klase;
- sertifikāta numurs;
- sertifikāta izsniedzēja iestādes nosaukums;
- ražotāja nosaukums;
- izgatavošanas gads;
- izstrādājuma identifikācijas numurs.

SIA Inspecta Estonia

Teaduspargi 8, 12618 Tallina, Igaunija

Tālr. +372 659 9470, fakss: +372 659 9479

estonia@inspecta.com

Uzņēmumu grupas galvenā mītne: *Inspecta Group Oy, Helsinki, Somija*

UZTICAMĪBA UN KVALITĀTE www.inspecta.com

Veidlapa Nr.: VHE024-i 06.15

/Apaļais zīmogs: *SIA INSPECTA ESTONIA · IGAUNIJAS REPUBLIKA*/